



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактикой работы**

Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы

г. Прокопьевска, г. Киселёвска и Прокопьевского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, дом 28, тел. (8-3846) 61-01-01, 61-24-57

E-mail: ogpn9@mail.ru

Предписание № 94 / 1 / 27

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32»

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору от «26» июля 2019 года, № 94, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «06» августа 2019 г. по 11 ч. 00 мин. «06» августа 2019 г. проведена проверка

государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору Ефановым Константином Игоревичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32» располо-

женного по адресу: г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 1; ул. Жолтовского, 14

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с **директор Колодчикова Райся Нурулловна**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
ул. Гайдара, 1				
1.	Частично отсутствует ограждение на крыше.	п. 8.11 СНиП 21-01-97	24.02.2020 года	
2.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. (Подсобное помещение на 4 этаже).	Основание: ст. 83,84 Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-	24.02.2020 года	

		сти"; СП 3.13130.2009; СП 5.13130.2009; НПБ 104-03.		
3.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. (столовая помещение холодильника).	Основание: ст. 83,84 Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 3.13130.2009; СП 5.13130.2009; НПБ 104-03.	24.02.2020 года	
4.	Запрещается хранение горючих материалов, путей эвакуации (пристройка).	Правила противопожарного режима в РФ № 390. п. 116	24.02.2020 года	
ул. Жолтовского, 14				
5.	Запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.	Основание: п. 36 ж. Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г.	24.02.2020 года	
6.	Отделка стен на пути эвакуации администрации второго этажа и фойе первого этажа выполнена материалом не имеющего соответствующего сертификата пожарной безопасности.	Основание: п. 33, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (утв. ФЗ № 123 от 22.07.2008года) ст.4; 89 п.1;134 п.6, таблица 28.	24.02.2020 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций:

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Прокопьевска, г. Киселевска и
Прокопьевского района по пожарному надзору Ефанов К. И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» 08 2019 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«06» августа 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

директор МБОУ Школа № 2
(должность, фамилия, инициалы)
Колесникова Р.Н.